

**TECHNINIAI PARAMETRAI IR REIKALAVIMAI
KABELIO METALINĖ APSAUGA PRIE ATRAMOS SU APKABOMIS**

Eil. Nr.	Techniniai parametrai ir reikalavimai	Reikšmė, sąlyga
1.	Skirtasi naudoti	Lauke
3.	Uždengimas	1 ar daugiau kabelių
4.	Aplinkos temperatūra	-30 ⁰ ... +35 ⁰ C
6.	Metalo konstrukcijų padengimas	Karštas cinkavimas, pagal LST EN ISO 1461 reikalavimus
7.	Apsaugos ilgis	- 2,5m
8.	Montavimas	Atitraukta nuo atramos -150 mm
9.	Vidutinis minimalus dangos storis, kai gaminio storis:	<ul style="list-style-type: none"> - mažesnis už 1 mm ≥ 50 μm; - 1 ... 4 mm ≥ 60 μm; - 4 mm ir didesnis ≥ 85 μm
10.	Varžtų ir veržlės didesnio kaip 9 mm skersmens vidutinis minimalus dangos storis	≥ 50 μm
11.	Prie gelžbetoninio stiebo tvirtinama	Apkabomis
12.	Apkabos	Gelžbetoninei atramai - S-96
13.	Plieninės apkabos strypo skersmuo	Ø 12 ... 16 mm
15.	Tarnavimo laikas	≥ 40 metai
16.	Garantinis laikas	≥ 25 metai

